

Данные о проектной мощности и наличии свободных мощностей по котельным ГКП на ПВХ«Озен Жылу».

За 3 квартал 2017 год

№ п/п	Наименование котельной	Адрес	Вид топлива	Тип котлов	Кол-во	Производительность котла, Гкал/час	Установленная мощность котельной, Гкал/час	Присоединенная нагрузка, Гкал/час	Наличие свободных мощностей, Гкал/час
1	Центральная котельная	г.Жанаозен.ул.Абая.промзона	газ	КВГМ-58,2-150	2	50	100	118,3	
2	МИНИ ТЭЦ	г.Жанаозен.ул.Абая.промзона	газ	ДЕ-25-24-380 ГМО	6	16,495	98,97	20,69	
3	Котельная ст.Узень	г.Жанаозен.ж/д ст.Узень	газ	ДЕ-4/14	2	2,6	5,2	5,4	
4	Котельная БК(ТМО)	г.Жанаозен.мкр.Шаныра к. Больничный городок	газ	RODIS-1200;	1	1,032	4,042		
			газ	КВа-3500 ЛЖ/Гн(BB-3500)	1	3,01		2,211	
5	котельная село.Кызылсай	г.Жанаозен.пос.Кызылсай.	газ	Термакс -ТОС/RFW/15	1	1,95	4,96		
			газ	КВа-3500 ЛЖ/Гн(BB-3500)	1	3,01		3,9	
				итого	14	213,172	213,172		
6	котельная туб.диспансера новая	17 км. Автодороги Жанаозен-Фетисово	газ	“UNICAL AG ELLPREX 630”	3		1,6254	1,6	
7	котельная ср.шк №14.	село.Тенге	газ	“БуранКВА81ГН (KDB735RG)”	1	0,6321	1,6899		
			газ	“Ква630ЛЖ/Гн”	1	0,5418			
			газ	STS300	2	0,258=0,516		1,6	
8	котельная ср.шк№15	мкр.Рахат.	газ	“Буран КВА81ГН(KDB735RG)”	2	0,6321=1,2642	1,6942		
			газ	КВА-500	1	0,43		1,6	
9	котельная ср.шк№18	мкр.Аксу	газ	STS500	2	0,43	0,86	0,7	
10	котельная ср.шк№19	мкр.Арай-2	газ	“REX K35”-380	3	0,3268	0,9804	0,8	
11	котельная школы лицей	мкр.Арай-2	газ	“Буран КВА81ГН(KDB735RG)”	3	0,6321	1,8963	1,8	

12	автономная котельная ср.шк №17.	село.Тенге	газ	“PROTHERM120SOR”	4	0,1032	0,4128	0,39	
13	автономная котельная ДК“Мунайшы”	мкр Жалын	газ	“Ква750ЛЖ/Гн”	2	0,645	1,29	1,15	
14	автономная котельная Детская Музыкальная Школа	мкр.Бостандык	газ	STS200	2	0,172	0,344	0,32	
15	автономная котельная ж/д№1,2,3,4	мкрб "Рауан	газ	ТКУМ-1200	2	1,032	2,064	2,0	
16	автономная котельная д/с №14 "Оналту" Спец школа.	мкр.Рахат	газ	STS500	2	0,43	0,86	0,7	
17	автономная котельная д/с №13 "Акмарал"	мкр.Рахат	газ	STS500	2	0,43	0,86	0,7	
18	автономная котельная д/с№12 "Айголек"	мкр.Аксу	газ	“UNICAL AG ELL 291"	2	0,25026	0,50052	0,45	
19	автономная котельная средней школы №21	мкр"Жулдыз"	газ	КВА1020ЛЖГВ	2	0,8772	1,7544	1,74	
20	автономная котельная ж/д№5,6,7,8	мкр 6"Рауан	газ	КВА1200ЛЖГН	2	1,032	2,064	2,0	
21	автономная котельная №20 д/с"Нуршуак"	мкр. "Жулдыз"	газ	“UNICAL IC ELLPREX 420"	2	0,3612	0,7224	0,69	

22	автономная котельная №18 д/с"Мереке"	мкр."Бостандық"	газ	КВА-500ЛЖ/Гн	2	0,43	0,86	0,7	
23	автономная котельная средней школы №9 Гимназия	мкр."Мерей"	газ	КВА-1600Гн(Гс/ЛЖ)	2	1,376=2,752	3,1132	2,9	
			газ	КВА-420Гн(Гс/ЛЖ)	1	0,3612			
24	автономная котельная на жилые дома №14, №15 100 и 60 кв	мкр 6."Рауан	газ	КВА-1030Гн(Гс/ЛЖ)	3	0,8858	2,6574	2,55	
25	автономная котельная д/с № 23 "Айзере"	мкр.Астана.	газ	RTQ418	2	0,35948	0,71896	0,69	
26	котельная д/с №24 Айналайын	пос.Кызылсай	газ	RTQ418	2	0,35948	0,71896	0,69	
27	автономная котельная д/с №25 Толагай	мкр.Мерей	газ	КВА-400 ЛЖ/ГН	2	0,344	0,688	0,67	
28	автономная котельная д/с №26 Шапагат	мкр.Арай	газ	КВА-400 ЛЖ/ГН	2	0,344	0,688	0,67	
29	Автономная котельная д/к Атамура	пос.Тенге	газ	OLB-2000GD-R	2	0,200036	0,400072	0,35	
30	Автономная котельная Амбулатория	пос.Тенге	газ	КВа81 ЛЖ/Гн(BB735)	2	0,6321	1,2642	1,24	
31	Автономная котельная Поликлиника	пос.Тенге возле(мечеть Косай Ата)	газ	КЖТ 120 "REX K20"-218	1	0,1032	0,29068	0,27	
			газ	"REX K20"-218	1	0,18748			
32	Автономная котельная СПЧ-13 ГУ «СПиАСР»	г.Жанаозен.(МЧС)	газ	КВА620ЛЖ/ГН	2	0,5332	1,0664	1,0	
33	Автономная котельная Акимата село.Рахат.	мкр.Аксу	газ	STS-1500	2	0,15005	0,3001	0,28	
34	Автономная котельная поликлиника	мкр.Аксу	газ	КВА233ЛЖ/ГН	2	0,20038	0,40076	0,38	

35	Автономная котельная Оңалту орталығы	мкр.Арай	газ	КВА-400 ЛЖ/Гн	2	0,344	0,688		
36	Автономная котельная средней школы №20	мкр "Бостандык"	газ	КВА-500ЛЖ/Гн	2	0,43=0,86	1,118	1,0	
			газ	КВА-300ЛЖ/Гн	1	0,258			
37	Автономная котельная д/с №21 «Назарке»	пос.Тенге	газ	"UNICAL IC ELLPREX 340"	2	0,2924	0,5848	0,48	
38	Автономная котельная КТЖ д/с№17 «Балауса»	мкр 6 «Рауан»	газ	"UNICAL AG ELL 510"	2	0,4386	0,8772	0,86	
39	Автономная котельная д/с №11 «Балдырган»	пос.Тенге	газ	"Ква350-950ЛЖ/Гн"	2	0,817	1,634	1,58	
40	Автономная котельная средней школы №11	пос.Тенге	газ	REX75	2	0,645	1,29	1,27	
				Итого :	81		38,977052		
				Всего :	95		252,149052		

Количество котельных-40 единиц; количество котлов-95 единиц;

- а) Тепловая мощность котлов до 1 Гкал/час-75 единиц; Q=31,735852 Гкал/час;
- б) Тепловая мощность котлов от 1 до 10 Гкал/час-12 единиц; Q=21,4432 Гкал/час;
- в) Тепловая мощность котлов от 1 до 100 Гкал/час-8 единиц; Q=198,97 Гкал/час;
- г) Общая суммарная тепловая мощность от 1 до 100 Гкал/час-95 единиц; Q=252,149052 Гкал/час.

Директор ГКП «Озен Жылу»

Рубилов А.Б.

и.о.начальник ПТО ГКП «Озен Жылу»

Джубанов С.

